

דין וחשבון על בדיקה מס' 7211902595

פרטי ההזמנה

שם המזמין :	שק בטון בע"מ
מענו :	חבל מודיעין .
תאריך ההזמנה :	04/09/2022

דין וחשבון על מוצר

מערכת איטום יריעה בטומן על תשתית בטון המכונה ע"י המזמין : D 300

פרטי הבדיקה

הבדיקה בוצעה בתאריך : 08/09/2022 מקומות הבדיקה נבחרו ע"י בא כח : המזמין
גודל המדגם : יציקת תשתית לדוגמא

מהות הבדיקה

לבקשת המזמין בדיקה לפי שיטה המתוארת בסעיף : 5.2.3.4 (הידבקות מערכת הטיח) של התקן הישראלי ת"י 1920 חלק 2 "טיח - מערכת טיח באתר" אוקטובר 2002.

דו"ח זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.
--	---

תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה מובאות בדף 2.

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן.

שם המאשר : זהר פיסיק
תפקידו : ראש מדרג חומרי איטום וציפויים

שם הבודק : איגור אלפרין
תפקידו : טכנאי בודק

תאריך : 12/09/22

תוצאות הבדיקה

מקום השבר	כושר הדבקות (מגפ"ס)	נק' מס'	תכונה נבדקת
בשכבות הבטון	0.23	1	מערכת איטום יריעה בטומן על תשתית בטון המכונה ע"י המזמין: D 300
בשכבות הבטון	0.21	2	
בשכבות הבטון	0.19	3	

תמונות המוצר

